

スコットホール電気系統図

- 20A (舞台コンセント)
- 20A (通路下コンセント)

講堂で使用可能な総電気量は100Aです

* 全部の照明を点灯すると32A使用されるので、5系統で使用できる電気量は残り68Aになります

* エアコンは別系統です

- Ⓐ 舞台コンセント
- Ⓑ 通路下コンセント
- Ⓒ 下手下コンセント
- Ⓓ 控室・エントランス・2階コンセント
- Ⓔ 下手袖部屋増設コンセント

